

春江花月-涂饰基层验收



1，次卧出水口高出墙面2-3公分，按标准应需墙面持平或低于墙面1-2毫米，需确认是否影响后期洗衣机的放置。



2，客厅放置鞋柜位置东墙面和次卧放置衣柜位置东墙面平整度较好，但垂直度均为6mm左右，后期放置柜子之后，柜子和墙之间的缝隙会影响美观，建议找补。